



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 0246063-TSE-06/01 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 25.10.2024 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 25.10.2026 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | DUYAR POMPA VE HİDROFOR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | DUDULLU OSB MAH.İMES 101 SOK.A BLOK NO:13 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | SENSEC POMPA VE HİDROFOR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. AŞ. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | FERHATPAŞA MAHALLESİ 39. SOKAK HÜMMETOĞULLARI APT. NO:14/A ATAŞEHİR/İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | duyar |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 16297-1 / 29.04.2014 -- TS EN 16297-2 / 29.04.2014 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

- TEK BAŞINA ÇALIŞAN SİRKÜLASYON POMPALARI
- KONUTLARDAKİ SICAK SU ISITMA SİSTEMLERİNDE VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI AMAÇLANAN
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN HIZ KADEMELİ
- TİCARİ MODEL: DUYAR DN 25, DN 32, DN 40, DN 50
- SICAKLIK SINIFI: TF 60, TF 95, TF 110
- ENERJİ VERİMLİLİĞİ;
- DUYAR DN 25/15-180 MODEL : εEEI=0,192
- DUYAR DN 32/15-180 MODEL : εEEI=0,191
- DUYAR DN 40/15-220 F MODEL: εEEI=0,191
- DUYAR DN 50/15-240 F MODEL: εEEI=0,192

e-imzalı/e-signed

23.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

